


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 07.11.2017 2017 г.

**АКТ № 2173**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 12.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4569	345 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201013467	51653 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013311	51032 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16958	54 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t2	16958	47 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171775	4,8 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171805	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		133 Гкал			
МФ Ø 25 гвс	201009492	51653 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс	4547	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4467 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_