


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"07.07.2017" 2017г.

АКТ № 1234.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 12.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 12.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4569	1862 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201013467	113170 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013311	111583 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16958	83 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t2	16958	71 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171775	4,5 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171805	3,7 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		341 Гкал			
МФ Ø 25 гвс	201009492	1381 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс	4547	72 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		1808 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____