


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 2017 г.  
 01.11.2017

**АКТ № 2174**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 14.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 14.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "НОРИЛЬСКЛИФТСЕРВИС" S= 157,3 м<sup>2</sup>  
 ООО "Аптечный мир" S= 178,3 м<sup>2</sup>

в следующем составе оборудования :  
 подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1632	952 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014339	108927 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015947	107439 т	на приборе 1 шт.	01.11.2015	01.11.2019
КТСП-Н t1	16747	54 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16747	48 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171721	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		06.07.2015	06.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171677	4,5 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
ГВС		952 Гкал			
МФ Ø 25 гвс	201014288	108927 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс	4549	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		12573 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 29.05.2019 г., по горячей воде до 29.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_