

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 2017 г.  
 01.11.2017

**АКТ № 2175**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 16, (под. 1, 2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 16.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Рустамов Ф.М. S= м<sup>2</sup>  
 Рустамова С.Т. S= м<sup>2</sup>

в следующем составе оборудования :  
 подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5991	40 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013756	3830 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013510	3598 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16763	52 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16763	42 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171731	3,2 кгс/см <sup>2</sup>		06.07.2015	06.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171793	4,1 кгс/см <sup>2</sup>		06.07.2015	06.07.2019
ГВС		40 Гкал			
МФ Ø 25 гвс Т3	201008112	3830 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4593	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		769 ч			
			Всего установлено пломб: <b>9 шт.</b> (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 27.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_