


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 01.11.2017  
 2017 г.

**АКТ № 2204**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 4 (п. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 4.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Имидж" (S=33,8 м²). Агентство ЗАГС (S=404,9 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4632	995 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201014449	101105 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013735	98874 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15273	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15273	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186967	5,3 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170895	4,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
ГВС		235 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201014169	13651 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013923	11556 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15156	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15156	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3756 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_