

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oaо-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
09 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2891
Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9В.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9В.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Центр диагностики 3Ф

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6128		1 шт. на приборе.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 25 В1	201003227	1117 м ³	1 шт. на приборе.	05.05.2015	05.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171671	4,0 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		1861ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 05.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС


Начальник участка автоматизации П.М. Полевик


(должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17 
Дата Подпись

21.11.12 
Дата Подпись


Дата Подпись