

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 04 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3348**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11, под. 1.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Клименко Т.А. S= 16,6 м<sup>2</sup>  
 Управление имущества S= 352,8 м<sup>2</sup>

в следующем составе оборудования :  
 подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1540	401 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2017	29.05.2021
МФ Ø 100 Т1	201014481	22701 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013606	22055 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15325	77 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15325	69 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170808	4,8 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171273	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
ГВС		75 Гкал			
МФ Ø 50 гвс Т3	201005416	3620 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201013522	3005 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15113	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс Т4	15113	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		683 ч			
			Всего установлено пломб: <b>14 шт.</b> (в т. ч. <b>5 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 18.04.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_