


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" июня 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 15 " 06 2016г.

АКТ № 1080.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11Б (п. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11Б.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Агентство по обеспечению деятельности мировых судей.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1445	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013753	т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013518	т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16959	°С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t2	16959	°С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171691	кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171850	кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201003255	23710 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013446	22992 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17038	21 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17038	19 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		5839 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 