

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 25 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3603

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11Б (п. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ соответствует
 _____ соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Агентство по обеспечению деятельности мировых судей (S=136,1 м²).

Упр. Имущества (S=76,7 м², S=14,2 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1575	211 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013753	16424 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013518	16028 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16959	66 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16959	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171691	5,0 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171850	4,2 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201003255	2236 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013446	2111 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17038	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17038	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		1257 ч			
			Всего установлено пломб: 17 шт. (в т. ч. 8 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

_____ Дата _____ Подпись _____
 _____ Дата _____ Подпись _____
 _____ Дата _____ Подпись _____