


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"01" июня 2017г. 15:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
"01.07.2017" 2017г.

**АКТ № 1267.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9Б, (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9Б.  
холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ИП Малюева

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1414		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013544	5502 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171137	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		5766 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1301		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201013532	23785 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171204	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		4608 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 28.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

Главный энергетик А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)





**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_