

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaoo-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" октября 2017 г.

АКТ № 2302.

периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 27 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 27.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3260	1387 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201017152	82197 т	на приборе 1 шт.	16.03.2016	16.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013391	78702 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36179	66 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36179	53 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188224	4,8 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188113	4,1 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201016729	5179 т	на приборе 1 шт.	06.02.2016	06.02.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017656	2208 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3086	66 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3086	53 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		7885 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 года, по горячей воде до 08.02.2020 года.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Инженер отдела "Энергосбыт" ООО "Жилищный трест" Т.А. Колесникова
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

06.10.17
 Дата _____ Подпись _____

05.10.17
 Дата _____ Подпись _____