


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"04" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 13.04.2017 " 2017г.

АКТ № 688.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 4 (под. 1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 4.
и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: УФКСИТ (S=958,8 м²). ПАО "ГМК"НН". Архив (S=753,2 м²). ПАО "ГМК"НН". Склад (S=558,2 м²).

ИП Шихбалаев (S=293,7 м²). ООО "Союзинтеркомтранс" (S=274,1 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4507	235 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201017057	8858 т	на приборе 1 шт.	12.03.2016	12.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013358	8620 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36158	66 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36158	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188032	5,1 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192654	4,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017381	752 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1564	65 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		1833 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 19.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____