

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3155

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 4 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: УФСИТ (S=958,8 м²). ПАО "ГМК"НН". Архив (S=753,2 м²). ПАО "ГМК"НН". Склад (S=558,2 м²).

ИП Шихбалаев (S=293,7 м²). ООО "Союзинтеркомтранс" (S=274,1 м²).

Состав оборудования :

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4507	646 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201017057	36312 т	на приборе 1 шт.	12.03.2016	12.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013358	34588 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36158	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36158	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188032	5,1 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192654	4,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017381	3043 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1564	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5387 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.12.2019 г., по горячей воде до 19.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

19.09.17 _____
Дата Подпись

_____ 
Дата Подпись

_____ 
Дата Подпись