


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "26" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "25" 08 2017г.

АКТ № 1435.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 21 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 21.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Спортивест" (S=634,2 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3233	724 Гкал	на приборе 1 шт.	13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 50 Т1	201017453	16963 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017394	10549 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34696	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34696	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185824	6,8 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186031	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017594	1956 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1541	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5871 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года


По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 23.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов
 (должность, фамилия, номер телефона)

25.08.17
 Дата  Подпись

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

 Цалко Ю.П.
 «25» 08 2017 г.