


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"26" июня 2017г. 11:30ч

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
"25" 08 2017г.

**АКТ № 1436.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 21 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 21.

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО "Спортивест" (S=634,2 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9        | 3233            |                                     | на приборе 1 шт.  | 13.07.2016   | 13.07.2020 |
| МФ Ø 32 В1   | 201017600       | 3160 м <sup>3</sup>                 | 1 шт. на приборе.   | 23.03.2016   | 23.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186033          | 6,3 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| часы работы  |                 | 8697 ч                              |   |              |            |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |            |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

|                         |                    |                         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>По холодной воде</b> | <b>допускается</b> | <b>до 23.03.2020 г.</b> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

25.08.17г.  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

  
Цалко Ю.С.  
«25» 08 2017г.