

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 669
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Красноярская 1 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская 1.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Торгпром (S=543,7 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	3287	1115 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201017940	79886 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017750	76480 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34662	69 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34662	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181553	6,8 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181557	5,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017480	16511 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201004385	16343 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3202	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3202	61 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		5520 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Лисицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись