


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 06 09 2017 " 2017г.

АКТ № 1036.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Красноярская 8 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская 8.
холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "ТД УЛЮКТЭ" (S=490,4 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1258 | | 1 шт. на приборе. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 32 В1 | 201018071 | 1906 м ³ | 1 шт. на приборе. | 27.03.2016 | 27.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181394 | 6,3 кгс/см ² | | 03.12.2015 | 03.12.2019 |
| часы работы | | 16033 ч | | | |
| Всего установлено пломб: 5 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.) | | | | | |

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| По холодной воде | допускается | до 28.05.2019 г. |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

05.09.17г.
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


Цалко Ю. Ю.
" 05 " 09 2017 г.