


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"24" марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


" 19/03/2017 " И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 623.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Михайличенко 6 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Михайличенко 6.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Бондаренко (S=77,07 м²).

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3346	1777 Гкал	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 100 Т1	201016844	88293 т	на приборе 1 шт.	19.02.2016	19.02.2020
МФ Ø 100 Т2	201014354	82031 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	36151	67 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36151	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186806	3,9 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186807	3,4 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017794	22716 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018175	16146 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3173	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t3	3173	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2665 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись