


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"24" марта 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 9. 03. 2017 " 2017г.

АКТ № 624.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Михайличенко 6 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Михайличенко 6.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Бондаренко (S=77,07 м²).

в следующем составе оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3346		на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 40 В1	201007813	31448 м ³	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186876	3,7 кгс/см ²		14.04.2016	14.01.2020
часы работы		4589 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись