


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "04" апреля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "18.04.2017" 2017г.

**АКТ № 666.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр-д Молодежный 25 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр-д Молодежный 25.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Тех. Участок ООО "Жилищный трест" (S=87.22 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3243	600 Гкал	на приборе 1 шт.	02.09.2016	02.09.2020
МФ Ø 100 Т1	201014510	34085 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014378	30618 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	34806	65 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34806	54 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186882	5,1 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186842	4,4 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201007718	8834 т	на приборе 1 шт.	13.02.2016	13.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017031	6578 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2046	65 °С	на приборе 1 шт.	25.01.2016	25.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2046	63 °С	на приборе 1 шт.	25.01.2016	25.01.2020
часы работы		1813 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 25.01.2020 г.</b>

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_