

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "27" марта 2018 г.

АКТ № 450.

проверки функционирования узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр-д Молодежный 25 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пр-д Молодежный 25.

Произведен технический осмотр приборов узла учёта (тепловой энергии, теплоносителя), в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Тех. Участок ООО "Жилищный трест" (S=87.22 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3243	1976 Гкал	на приборе 1 шт.	02.09.2016	02.09.2020
МФ Ø 100 Т1	201014510	130900 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014378	119818 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	34806	75 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34806	67 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186686	5,1 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186842	4,4 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201007718	31481 т	на приборе 1 шт.	13.02.2016	13.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017031	21584 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2046	75 °С	на приборе 1 шт.	25.01.2016	25.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2046	66 °С	на приборе 1 шт.	25.01.2016	25.01.2020
часы работы		9365 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 19.07.2019 г., по горячей воде до 25.01.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____