

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "04" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 "19" "04" 2017 2017г.

АКТ № 660.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 39 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 39.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Фомиченко В.У. (S=246,9 м²). ИП Ярышов М.М. (S=401,8 м²).

НорильскифТСервис (S=401,8 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3753	32 Гкал	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
МФ Ø 65 Т1	201017926	4773 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017323	4729 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34831	66 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34831	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	187998	5,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188016	4,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018116	85 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1290	65 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		38 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____