

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 07 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3421

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 39 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск , ул. Наб. Урванцева 39.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел *коммерческого учёта*

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Фомиченко В.У. (S=246,9 м²). ИП Ярышов М.М. (S=401,8 м²).

НорильскифтСервис (S=401,8 м²).

Состав оборудования :

подъезд 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| ВКТ-9 | 3753 | 813 Гкал | на приборе 1 шт. | 01.09.2016 | 01.09.2020 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201017926 | 137778 т | на приборе 1 шт. | 25.03.2016 | 25.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017323 | 136164 т | на приборе 1 шт. | 18.03.2016 | 18.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 34831 | 89 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КТСП-Н t2 | 34831 | 82 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 187998 | 5,1 кгс/см² | | 27.05.2016 | 27.05.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 188016 | 4,4 кгс/см² | | 27.05.2016 | 27.05.2020 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201018116 | 2698 т | на приборе 1 шт. | 26.03.2016 | 26.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1290 | 89 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 6177 ч | | | |
| | | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись