

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "18" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 "19.06.2017" 2017г.

АКТ № 840.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 37 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 37.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Управление имущества (S=707 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3261	534 Гкал	на приборе 1 шт.	21.07.2016	21.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201017151	49280 т	на приборе 1 шт.	16.03.2016	16.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013377	48522 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36224	66 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36224	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188234	5,1 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188211	4,4 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018170	7721 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017848	6768 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3362	65 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3362	63 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		2766 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____