

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергообит"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energetobyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" октября 2017 г.

АКТ № 2308.

периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 37 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 37.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Управление имущества (S=707 м²).

Состав оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3261	1146 Гкал	на приборе 1 шт.	21.07.2016	21.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201017151	115351 т	на приборе 1 шт.	16.03.2016	16.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013377	112703 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н Т1	36224	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н Т2	36224	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188234	6,9 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188211	5,6 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018170	19175 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017848	15549 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс Т3	3382	65 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс Т4	3362	59 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		6798 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.



Коммерческий учёт тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 года, по горячей воде до 08.02.2020 года.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Инженер отдела "Энергообит" ООО "Жилищный трест Т.А. Колесникова
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата: 05.10.17 Подпись: 
 Дата: 05.10.17 Подпись: 
 Дата: 05.10.17 Подпись: 