

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"25" октября 2016г. 09:10ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"



И.В. Жданович

"07.11.2016" 2016г.

АКТ № 2092.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 83 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 81.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Торгсервис (S=62,29 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2481		1 шт. на приборе.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 32 В1	201017549	3078 м ³	1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181432	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1805 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 ноября 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 21.03.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Схема размещения УУ АУТВР МКД, по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 83

ул. Талнахская



ТЦ
Место установки УУ АУТВР
см. проект Н-Т-83-12/2015-АУТВР

Условные обозначения:
ТЦ - тепловой центр
ТУ - тепловой узел

Взлом инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч	Лист	Мдок	Подп	Дата	Н-Т-83-12/2015-АУТВР	Лист