

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3241

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 83 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 81.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Торгсервис (S=62,29 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2481	1145 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017500	52453 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017405	47208 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34663	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34663	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181638	6,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181435	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017562	4633 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	268	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7612 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись