


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 6 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В.Жданович
 " " " 26.09.2017 2017 г.

АКТ № 1825
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 34, п. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 34.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 1 ГВС. Подъезд № 2 ТВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1652	2267 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013482	111445 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201016091	114064 т	на приборе 1 шт.	27.11.2015	27.11.2019
КТСП-Н t1	16761	58 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16761	49 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186759	5,4 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171708	4,3 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
ГВС		834 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201013769	46247 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015.	10.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т4	201012636	40566 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н гвс t3	16733	58 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16733	52 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171681	4,7 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171687	4,4 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		14390 ч			
			Всего установлено пломб: 20 шт. (в т. ч. 11 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.О. Главного Инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

26.09.17 
 Дата Подпись

18.08.2017 
 Дата Подпись

13.09.2017 
 Дата Подпись


 Дата Подпись