

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
07 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2820**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 38, п. 1, 2, 3.**

по адресу: \_\_\_\_\_ (наименование потребителя)  
г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 38.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: КГБУЗ "Норильская МП №1". КГБУЗ "Норильская МДБ"

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1416		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201014141	3220 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170845	6,7 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2352ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись