

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 04 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3319

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 38, п. 1, 2, 3.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 38.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: КГБУЗ "Норильская МП №1". S= 102,3 м²
 КГБУЗ "Норильская МДБ". S= 204,8 м²

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1416	46 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201012842	2526 т	на приборе 1 шт.	20.04.2015	20.04.2019
МФ Ø 50 гвс Т4	201015850	2272 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15280	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15280	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	170745	5,6 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171171	4,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2840 ч			
				Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____