

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
04 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3122

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 44, п. 1, 2, 3, 4.

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 44.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3331		1 шт. на приборе.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 32 В1	201013423	917 м ³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171110	4,2 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		657 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись