

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
04 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3320
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 44, п. 1, 2, 3, 4.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 44.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 1 ГВС. Подъезд № 2 ТВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	3331	144 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201013473	7476 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201016100	7476 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	16751	66 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16751	52 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186735	5,8 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171017	4,8 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
ГВС		39 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201014133	2283 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т4	201015778	2092 т	на приборе 1 шт.	03.11.2015	03.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15150	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15150	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171087	4,9 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	170903	4,7 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		657 ч			
			Всего установлено пломб: 22 шт. (в т. ч. 13 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)



Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

