

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 681

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 46, п. 1.

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 46.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2356	47 Гкал	на приборе 1 шт.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 50 Т1	201012869	4238 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201015837	4238 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н t1	16947	71 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16947	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171726	5,4 кгс/см ²		07.07.2015	07.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171780	4,7 кгс/см ²		07.07.2015	07.07.2019
ГВС		11 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201009589	944 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201015761	871 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	17056	67 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17056	62 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171694	4,9 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	181446	4,7 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		343 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 30.04.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись