

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3121**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 6 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Дом детского творчества (S=231,1 м²). ИП Давудов Ф.Ш. (S=721,1 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2112	1450 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201015974	99635 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015907	96058 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	15282	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15282	49 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186519	5,7 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170822	4,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013533	37863 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007469	35129 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15134	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15134	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		7896 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 29.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17

Дата

Подпись

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17

Дата

Подпись

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

А.Н. Ерёменко

Дата

Подпись