

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 января 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2018 г.

АКТ № 3372
ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя
ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ул. Кирова, д. 16 (под. 1-2).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, д. 16.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Юнирон" (S=99,2 м²)

Состав оборудования:

Под. 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2472	2568,31 Гкал	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 80 Т1	201013948	122840,24 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013938	116101,81 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16873	66,86 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16873	53,23 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	47201	5,80 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171571	5,26 кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		10520,47 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию до 15.07.2019г., и служит основанием для ведения коммерческого учёта по прибору учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. Гл. инженера ООО "ЖКС" Д.А. Фирсов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____