

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3127

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 26 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 26.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования : Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1974	1788 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 80 Т1	201013657	80279 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201017383	76364 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	15254	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15254	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181805	6,4 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181799	5,9 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014184	7725 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014096	4435 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15236	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15236	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		12634 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

_____ А.Н. Ерёмченко _____
 Дата Подпись