

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 20 сентября 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1889

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "Заполярный жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 9 (под. 1-3).

по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

ТС тех. этаж, ГВС подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	3231	4916 Гкал	на приборе 1 шт.	28.07.2016	28.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201013681	243117 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013647	228733 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	36165	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36165	51 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188024	5,1 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188031	4,4 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017826	4365 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1517	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		16473 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	7530		на приборе 1 шт.	10.10.2017	10.10.2023
МФ Ø 25 гвс Т3	201017829	2572 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1552	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7646 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	7530		на приборе 1 шт.	10.10.2017	10.10.2023
МФ Ø 25 гвс Т3	201017714	2416 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1516	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7646 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Теплопотери от вводных трубопроводов 0,005487 Гкал

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Заполяный жилищный трест"
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12 от 12.04.2017
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись