


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"20" сентября 2016г. 09:30

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"09" 10 2016 2016г.

АКТ № 1604.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 57А (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 57А.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: **Община КМНС "Тыяха" (под. 1.)**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2052		1 шт. на приборе.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 В1	201013905	1794 м ³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170887	7,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3168 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2001		1 шт. на приборе.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 В1	201013999	4226 м ³	1 шт. на приборе.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170939	7,9 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		2472 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 10.07.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись