

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 14 марта 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 23.04.2018 2018г.

АКТ № 407
Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя
ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 57А (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 57А.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :
 узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Община КМНС "Тыяха" (под. 1.)

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4686		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201013905	1794 м³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170887	7,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3168 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2046		1 шт. на приборе.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 25 В1	201013999	4226 м³	1 шт. на приборе.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170939	7,9 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		2472 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 10.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____