

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"06" марта 2018 г.

АКТ № 323

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 59 (под.1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 59.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Норильскифтвервис".

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1981	3639 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
МФ Ø 100 Т1	201014062	169064 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015.	14.07.2019.
МФ Ø 100 Т2	201013967	159889 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015.	16.07.2019.
КТСП-Н t1	8903	86 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КТСП-Н t2	8903	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181736	6,7 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181746	6,3 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 50 гвс Т3	201005415	49707 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015.	18.04.2019.
МФ Ø 32 гвс Т4	201016001	40940 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	15185	87 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	15185	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
часы работы		17064 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 18.04.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись