


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "30" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.  
 19.07.2017

**АКТ № 46.**

**ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 4 (под. 1-7).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 4.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для ввода узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: к. 2 ООО "Жар. Птица плюс" (S=196,3 м<sup>2</sup>). ИП Ашиков Р.И. (S=196,3 м<sup>2</sup>)

ИП Кудрешов В.Н. (S=137,1 м<sup>2</sup>). ИП Степанов В.В. (S=40,0 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2478		на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 32 В1	201016000	12717,334 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181775	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		11311,05 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2485		на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 32 В1	201013685	6158,437 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	09.07.2015	09.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181642	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		11236,53 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017г.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 09.07.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 