


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"25" октября 2016г. 09:40

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"02.11.2016" 2016г.

АКТ № 2032.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 12А (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ленинградская 12А.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2482		1 шт. на приборе.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 32 В1	201006939	815 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181769	7,6 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		2765 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 ноября 2016 года

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Зам. и. инженера по энергоснабжению


Серукин В.М.