

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
9 апреля 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 706**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 19 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ленинградская 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ИП Михайлова Н.М. (S=713,5 м<sup>2</sup>). ООО "Мед-фарм-проект" (S=118,5 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1993		на приборе 1 шт.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 25 В1	201017216	6187 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181422	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		5496 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 21.01.2020 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

*С.Н. Рубцов* (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	<i>С.Н. Рубцов</i>	Подпись
Дата		<i>П.М. Полевик</i>
Дата		<i>А.Ю. Линицкий</i>
Дата		<i>А.Н. Ерёмченко</i>