

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 705

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 19 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Михайлова Н.М. (S=713,5 м²). ООО "Мед-фарм-проект" (S=118,5 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1993	637 Гкал	на приборе 1 шт.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 40 Т1	201018155	40652 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
МФ Ø 40 Т2	201015772	39261 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	34685	73 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34685	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181427	6,4кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181421	5,3кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201017985	2843 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020893	1656 т	на приборе 1 шт.	07.09.2016	07.09.2020
КТСП-Н гвс t3	15169	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15169	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		5496 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 24.11.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

С.Н. Рубцов (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

С.Н. Рубцов
 Дата _____ Подпись _____
П.М. Полевик
 Дата _____ Подпись _____
А.Ю. Линицкий
 Дата _____ Подпись _____
А.Н. Ерёменко
 Дата _____ Подпись _____