

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"23" марта 2018 г.

### АКТ № 452

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская, 22 (под.1-6).

по адресу:

г. Норильск, ул. Ленинградская, 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Состав оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2147	3050 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 Т1	201015984	156155 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
МФ Ø 50 Т2	201015920	141146 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н 11	8906	68 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н 12	8906	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186558	6,3 кгс/см²		18.04.2016.	18.04.2020.
КОРУНД-ДИ Р2	170774	5,9 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016052	9251 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н гвс т3	4587	68 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		16268 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись