


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "15" декабря 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3575.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 13 (под. 1-11).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Снп Носов А.И. ("Кладезь", "Футурамма"). ООО "ВСТ Транспортная Компания". ЗАО КБ "Кедр". ООО "Днепр". СНП Куликова Н.М. СНП Нероба А.В. Пустующие помещения.

в следующем составе оборудования :

подъезд 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1544		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018556	5791 м³	на приборе 1 шт.	28.04.2016	28.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188104	5,4 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		588 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

подъезд 7

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1448		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018563	1970 м³	на приборе 1 шт.	28.04.2016	28.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188212	5,8 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		588 ч			
Всего установлено пломб: 2 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

27.12.17 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись