


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" июня 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "30" 06. 2017 2017г.

**АКТ № 1016.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 21 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 21.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4701		1 шт. на приборе.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017675	189 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181415	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		80 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1477		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017962	359 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181419	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		604 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1477		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201018002	516 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181381	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		604 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

30.08.17  
Дата Подпись

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»  
  
Цалко Ю.Г.  
«30» 08 2017 г.