


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "02" мая 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 929.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 27 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 27.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Пура С.М. (S=2489,7 м²).

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1382	541 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014477	28993 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013609	27121 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	36096	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36096	57 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181829	5,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181825	5,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 65 гвс Т3	201017784	3597 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017525	1881 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2069	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2069	60 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		1231 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года


По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

по тепл. пункту  
 16.08.17  
 Дата  Подпись


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Дата  Подпись

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»  
  
 Цалко Ю.Р.  
 « 02 » 08 2017 г.