

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3223**  
**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**  
**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 27 (под. 1-3).**

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 27.  
 (наименование потребителя)  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Пура С.М. (S=2489,7 м²).

Состав оборудования :

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1382	898 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 T1	201014477	49189 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 T2	201013609	45069 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	36096	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36096	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ P1	181829	5,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ P2	181825	5,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 65 гвс T3	201017784	8244 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс T4	201017525	3088 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2069	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2069	50 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		4447 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**  
**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_