


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"11" июля 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
"17" 0 8. 2016 2016г.

**АКТ № 1301.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Мира 1 (под. 1-17).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Мира 1.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ИП Гусейнова Р.Б ( к.1 ). ИП Котков А.М. ( к.4 ). ИП Кузьмина Т.Х. ЗАО "Минус" ( к.5 )

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2506		1 шт. на приборе.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201003270	2584 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171018	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		1775 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2386		1 шт. на приборе.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201015992	2343 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171041	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		1775 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 9

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2594		1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 32 В1	201006958	1322 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171033	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		1758 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 11

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2496		1 шт. на приборе.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201002014	1139 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171036	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		1775 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 17

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2500		1 шт. на приборе.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201016005	1593 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171059	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		1758 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись